

## Havarijny plan odberu zemneho plynu pre rok 2022

Organizacia: **Priemyselny park Poprad, s.r.o.**  
Priemyselna 4947  
059 51 Poprad - Matejovce

Miesto odberu: **Priemyselny park Poprad, s.r.o.**  
Priemyselna 4947  
059 51 Poprad - Matejovce

Číslo odberneho miesta: **35174**  
Zákaznicke číslo: **5200130448**

Telefóne čísla:  
Vrátnica 052/7731 008  
Pri poruche 0908 207 707

Havarijny plan je vypracovany v zmysle zakona č.251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov. zo dňa 31. júla 2012, § 64 odst. 7, písm. e, a Vyhlášky MHSR č.459/2008 Z.z. v znení 447/2009 Z.z. zo dňa 16.10.2008, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri vyhlasovaní stavu núdze, o vyhlasovaní obmedzujúcich opatrení pri stavoch núdze a o opatreniach zameraných na odstránenie stavu núdze.

Účelom havarijného plánu LDS Priemyselny park Poprad je určiť postup na zabezpečenie včasného lokalizovania a likvidácie havárie a poruchy na sústave LDS. Ustanovuje postup zabezpečenia prevádzky plynárenských zariadení, resp. obnovu plynulej dodávky zemného plynu.

### Vyhlasovanie stavu núdze.

Stav núdze vyhlasuje MHSR na základe návrhu dispečingu prevádzkovateľa prenosovej sústavy, alebo na návrh plynárenského dispečingu.

### Vyhlasovanie obmedzujúcich opatrení pri stavoch núdze.


Priemyselny park Poprad, s.r.o. po obdržaní obmedzujúceho opatrenia z plynárenského dispečingu pre odberné miesto bezodkladne telefonicky upovedomí všetkých odberateľov v rámci lokálnej distribučnej siete o obmedzujúcom stupni. Každý odberateľ na základe plánu obmedzenia spotreby je povinný znížiť spotrebu zemného plynu na hodnotu predpísanú v rámci obmedzujúceho odberového stupňa.

### Plán obmedzenia spotreby.

Priemyselny park Poprad, s.r.o. ako prevádzkovateľ LDS sa pri mimoriadnych situáciách, obmedzení, haváriách a pod., ktoré prichádzajú zvonku riadi pokynmi distribútora a schváleným plánom odberu podľa vykurovacích kriviek a regulačných stupňov, vid' príloha č. I. Spôsob uplatnenia regulácie na odberateľov v rámci LDS je vzhľadom na malý počet individuálny a riadi sa operatívne podľa potrieb, tak aby sa zamedzilo vzniku škôd na majetku.

Obmedzujúce stupne pri ktorých dochádza k zníženiu a obmedzeniu dodávky až na hranicu bezpečnostného minima je možné uplatniť po vyčerpaní všetkých možností riešenia havárie, alebo stavu núdze.

V Poprade: dňa 1.1.2022



Vypracoval: Ing. Karol Hudák

## Príloha č. 1 - Havarijný plán odberu zemného plynu pre rok 2022

Informácie vzťahujúce sa na obmedzujúce vykurovacie krivky na riešenie stavu núdze v zmysle vyhlášky č. 459/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“):

Skupina odberateľa (podľa Prílohy č. 6, časť. II vyhlášky)	Skupina 3- Ostatní
Časť odberu využívaná na vykurovanie zdravotníckych zariadení (%)	0
Časť odberu využívaná na vykurovanie bytov (%)	0

### Určenie vykurovacích kriviek

Priemerná denná teplota ovzdušia (°C)	Základná vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)	Druhá vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)	Tretia vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)
-25	4 700	3 995	3 290
-24	4 700	3 995	3 290
-23	4 700	3 995	3 290
-22	4 700	3 995	3 290
-21	4 700	3 995	3 290
-20	4 700	3 995	3 290
-19	4 700	3 995	3 290
-18	4 700	3 995	3 290
-17	4 700	3 995	3 290
-16	4 700	3 995	3 290
-15	4 700	3 995	3 290
-14	4 557	3 874	3 191
-13	4 415	3 754	3 091
-12	4 273	3 633	2 992
-11	4 132	3 512	2 892
-10	3 989	3 390	2 792
-9	3 847	3 270	2 693
-8	3 705	3 149	2 593
-7	3 563	3 029	2 494
-6	3 420	2 908	2 394
-5	3 278	2 787	2 295
-4	3 137	2 666	2 195
-3	2 995	2 546	2 097
-2	2 853	2 424	1 997
-1	2 711	2 304	1 897
0	2 569	2 184	1 798
1	2 427	2 063	1 699
2	2 283	1 941	1 599
3	2 142	1 820	1 499

4	2 000	1 700	1 400
5	1 858	1 579	1 301
6	1 716	1 458	1 201
7	1 573	1 337	1 101
8	1 431	1 217	1 001
9	1 289	1 095	902
10	1 148	975	804
11	1 004	853	703
12	862	733	604
13	720	612	504
14	578	492	405
15	436	371	306
16	274	233	192

<b>Q letné (m<sup>3</sup>/deň)</b>	274
------------------------------------	-----