

Havarijny plan odberu zemneho plynu pre rok 2026

Organizacia: **Priemyselny park Poprad, s.r.o.**
Priemyselna 4947
059 51 Poprad - Matejovce

Miesto odberu: **Priemyselny park Poprad, s.r.o.**
Priemyselna 4947
059 51 Poprad - Matejovce

Číslo odberneho miesta: **35174**
Zakaznicke číslo: **5200130448**

Telefóne čísla:
Vrátnica 052/7731 008
Pri poruche 0908 207 707

Havarijny plan je vypracovany v zmysle zákona č.251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov. zo dňa 31. júla 2012, § 64 odst. 7, písm. e, a Vyhlášky MHSR č.459/2008 Z.z. v znení 447/2009 Z.z. zo dňa 16.10.2008, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri vyhlasovaní stavu núdze, o vyhlasovaní obmedzujúcich opatrení pri stavoch núdze a o opatreniach zameraných na odstránenie stavu núdze.

Účelom havarijného plánu LDS Priemyselny park Poprad je určiť postup na zabezpečenie včasného lokalizovania a likvidácie havárie a poruchy na sústave LDS. Ustanovuje postup zabezpečenia prevádzky plynárenských zariadení, resp. obnovu plynulej dodávky zemného plynu.

Vyhlasovanie stavu núdze.

Stav núdze vyhlasuje MHSR na základe návrhu dispečingu prevádzkovateľa prenosovej sústavy, alebo na návrh plynárenského dispečingu.

Vyhlasovanie obmedzujúcich opatrení pri stavoch núdze.

Priemyselny park Poprad, s.r.o. po obdržaní obmedzujúceho opatrenia z plynárenského dispečingu pre odberné miesto bezodkladne telefonicky upovedomí všetkých odberateľov v rámci lokálnej distribučnej siete o obmedzujúcom stupni. Každý odberateľ na základe plánu obmedzenia spotreby je povinný znížiť spotrebu zemného plynu na hodnotu predpísanú v rámci obmedzujúceho odberového stupňa.

Plán obmedzenia spotreby.

Priemyselny park Poprad, s.r.o. ako prevádzkovateľ LDS sa pri mimoriadnych situácii, obmedzení, havárii a pod., ktoré prichádzajú zvonku riadi pokynmi distribútora a schváleným plánom odberu podľa vykurovacích kriviek a regulačných stupňov, vid'. príloha č. I. Spôsob uplatnenia regulácie na odberateľov v rámci LDS je vzhľadom na malý počet individuálny a riadi sa operatívne podľa potrieb, tak aby sa zamedzilo vzniku škôd na majetku.

Obmedzujúce stupne pri ktorých dochádza k zníženiu a obmedzeniu dodávky až na hranicu bezpečnostného minima je možné uplatniť po vyčerpaní všetkých možností riešenia havárie, alebo stavu núdze.

V Poprade: dňa 1.1.2026



Vypracoval: Ing. Karol Hudák

Príloha č. 1 - Havarijný plán odberu zemného plynu pre rok 2026

Informácie vzťahujúce sa na obmedzujúce vykurovacie krivky na riešenie stavu núdze v zmysle vyhlášky č. 459/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“):

Skupina odberateľa (podľa Prílohy č. 6, časť. II vyhlášky)	Skupina 3- Ostatní
Časť odberu využívaná na vykurovanie zdravotníckych zariadení (%)	0
Časť odberu využívaná na vykurovanie bytov (%)	0

Určenie vykurovacích kriviek

Priemerná denná teplota ovzdušia (°C)	Základná vykurovacia krivka (m ³ /deň)	Druhá vykurovacia krivka (m ³ /deň)	Tretia vykurovacia krivka (m ³ /deň)
-25	4 600	3 910	3 220
-24	4 600	3 910	3 220
-23	4 600	3 910	3 220
-22	4 600	3 910	3 220
-21	4 600	3 910	3 220
-20	4 600	3 910	3 220
-19	4 600	3 910	3 220
-18	4 600	3 910	3 220
-17	4 600	3 910	3 220
-16	4 600	3 910	3 220
-15	4 600	3 910	3 220
-14	4 460	3 792	3 123
-13	4 321	3 674	3 025
-12	4 182	3 556	2 928
-11	4 044	3 437	2 830
-10	3 904	3 318	2 733
-9	3 765	3 200	2 636
-8	3 626	3 082	2 538
-7	3 487	2 965	2 441
-6	3 347	2 846	2 343
-5	3 208	2 728	2 246
-4	3 070	2 609	2 148
-3	2 931	2 492	2 052
-2	2 792	2 372	1 955
-1	2 653	2 255	1 857
0	2 514	2 138	1 760
1	2 375	2 019	1 663
2	2 234	1 900	1 565
3	2 096	1 781	1 467
4	1 957	1 664	1 370
5	1 818	1 545	1 273
6	1 679	1 427	1 175

7	1 540	1 309	1 078
8	1 401	1 191	980
9	1 262	1 072	883
10	1 124	954	787
11	983	835	688
12	844	717	591
13	705	599	493
14	566	482	396
15	427	363	299
16	268	228	188

Q letné (m ³ /deň)	268
-------------------------------	-----